



Al Comune di:

Casali del Manco
mail: comune.casalidelmanco@asmepec.it
settore6casalidelmanco@asmepec.it;
settore4.casalidelmanco@asmepec.it;
settore4.comunecasalidelmanco@gmail.com;
ferrocelestino@gmail.com

Celico
mail: amministrativo@pec.comunedicelico.it
tecnico@pec.comunedicelico.it

Pietrafitta
mail: comune.pietrafitta.cs@pec.it

Spezzano Sila
mail: protocollo.spezzanosila@asmepec.it,
utm.spezzanosila@asmepec.it,

p.c. Prefettura di Cosenza
mail: protocollo.prefcs@pec.interno.it

Cosenza li, 20.12.2024 Prot. 592

Oggetto: Temporaneo Blocco parziale impianto di potabilizzazione CASALI per alta torbidità grezza.

Con la presente si comunica che, la qualità dell'acqua grezza in ingresso presso l'impianto in oggetto dalle ore 11:30 di oggi, venerdì 20.12.2024 ha registrato alti valori di torbidità, pertanto, il processo di potabilizzazione dell'acqua è stato sospeso e l'acquedotto Casali risulta alimentato solo dalla fornitura idropotabile prodotta dalle sorgenti Casali.

Il ns. personale impegnato nella gestione dell'impianto è già intervenuto effettuando tutte le operazioni gestionali possibili, al fine di rendere l'impianto predisposto al ritorno a pieno regime non appena gli strumenti di misura installati registreranno valori chimico - fisici compatibili con il processo di potabilizzazione.

Distinti Saluti

Il Responsabile della Sede Zonale di Cosenza
P.I. Angelo Vespasiano